



# Midtjysk Brand & Redning

*Frederiks Friplejehjem*

*Trehusevej 1 C*

*7470 Karup J*

Dato: 17-07-2024

## **Vedrørende brandsyn afviklet af Finn Lau Nielsen den 16-07-2024**

Beredskabet har foretaget brandsyn<sup>1</sup> på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Steen Egelund, som havde mulighed for at kommentere beredskabets bemærkninger<sup>2</sup>.

Ved beredskabets besøg blev der påset, vejledt og informeret om brandforhold i og omkring brandsynsobjektet, med henblik på at medvirke til at forebygge eller formindske faren for brand, samt medvirke til, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Samtidig blev det kontrolleret, om bestemmelserne<sup>3</sup> om driftsmæssige forhold var overholdt.

### **Frederiks Friplejehjem**

Regelgrundlag:

#### **PÅBUD**

---

##### **Slangevinde**

Placering:

Lokation: Slangevinder og håndslukningsudstyr.

Det blev konstateret at datoen for eftersyn og kontrol af slukningsudstyr var overskredet.

Der skal udføres årligt serviceeftersyn. Der skal føres log for de årlige eftersyn i form af en mærkeseddel placeret på selve slangevinden, hvoraf år, måned og initialer for sidste eftersyn skal fremgå.

MJBR's servicemand Brian Bisgaard kan kontaktes på 29262960

Der henvises til BR18s vejledning til kapitel 5, kapitel 7. Pkt. 7.5.6.2. (BR18 §141)

Udbedres senest: 17-09-2024

Øvrige forhold:

Under brandsynet blev forhold vedr. personaleinstruks samt løbende udskiftning af møbler drøftet.

Udbudringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/2b3190ec1861d13cd9554a5a6a40ebf3>

#### **NÆSTE BRANDSYN<sup>4</sup>**

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2025

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er du/I naturligvis velkommen til at kontakte mig på mail [finnlau.nielsen@mjbr.dk](mailto:finnlau.nielsen@mjbr.dk) eller tlf. nr. 23619015

Med venlig hilsen

Finn Lau Nielsen  
Beredskabsinspektør

- 
1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 2341 af 9. december 2021 om brandsyn.
  2. Jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, forvaltningslovens § 19.
  3. Bygningsreglement 2018's krav vedr. driftsmæssige forhold og/eller beredskabslovens kapitel 7 for objekter som er omfattet heraf.
  4. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold brandsynsbekendtgørelsens § 6, stk. 3.

#### **Klagevejledning i henhold til byggeloven:**

Afgørelse i brandsynskategori 1-10 kan jf. byggelovens § 23 og 24 påklages til Nævnenes Hus. (LBK nr. 1178 af 23/09/2016)

Der kan kun klages over forhold vedr. forvaltningsloven.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klager har ingen opsættende virkning.

Klage sendes til Nævnenes Hus via e-boks eller mail [Byg@naevneneshus.dk](mailto:Byg@naevneneshus.dk)