Midtjysk Brand & Redning

Frederiks Friplejehjem
Trehusevej 1 C

7470 Karup J

Dato: 25-06-2026

Denne rapport er sendt til følgende:
mail@frederiksfriplejehjem.dk
Forstander Suzanne Damgaard Helms: sdh@frederiksfriplejehjem.dk
Steen Egelund: seb@frederiksfriplejehjem.dk

Vedrørende brandsyn afviklet af Finn Lau Nielsen den 23-06-2026

Beredskabet har foretaget brandsyn[1] på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Steen Egelund, som havde mulighed for at kommentere beredskabets bemærkninger[2].

Ved beredskabets besøg blev der påset, vejledt og informeret om brandforhold i og omkring brandsynsobjektet, med henblik på at medvirke til at forebygge eller formindske faren for brand, samt medvirke til, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Samtidig blev det kontrolleret, om bestemmelserne[3] om driftsmæssige forhold var overholdt.

Brandsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Øvrige forhold:
Egenkontrol og DKV-plan blev gennemgået og fundet i orden.

Brandveje og nøgleboks blev kontrolleret og fundet i orden.

Præsentation der benyttes ved instruktion af personalet blev fremlagt. Personaleinstruktionen ligger i faste rammer og er meget tilfredstillende.

Forholdet vedr. møbler i flugtvejsarealer blev drøftet. Der er få møbler tilbage der umiddelbart ikke er godkendte efter DS/EN 1021-1. Der er en løbende aftale om at møblerne udskiftes over tid med godkendte møbler.

NÆSTE BRANDSYN[4]

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2027

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er du/I naturligvis velkommen til at kontakte mig på mail finnlau.nielsen@mjbr.dk eller tlf. nr. 23619015

Med venlig hilsen

Finn Lau Nielsen
Beredskabsinspektør

---

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 2341 af 9. december 2021 om brandsyn.
2. Jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, forvaltningslovens § 19.
3. Bygningsreglement 2018's krav vedr. driftsmæssige forhold og/eller beredskabslovens kapitel 7 for objekter som er omfattet heraf.
4. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold brandsynsbekendtgørelsens § 6, stk. 3.

Klagevejledning i henhold til byggeloven:
Afgørelse i brandsynskategori 1-10 kan jf. byggelovens § 23 og 24 påklages til Nævnenes Hus. (LBK nr. 1178 af 23/09/2016)
Der kan kun klages over forhold vedr. forvaltningsloven.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klager har ingen opsættende virkning.
Klage sendes til Nævnenes Hus via e-boks eller mail Byg@naevneneshus.dk